

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota

Dependencia: Japame
Sección: Dpto. de Comunicación, Acceso a
La Información Pública y Cultura del Agua
No. De oficio: 021/TRANSPARENCIA/2022
Asunto: Respuesta folio 251263500005522

La Cruz, Elota, Sinaloa a 01 de noviembre del 2022


C. Gilberto N L
Presente.

En relación a la solicitud presentada ante esta paramunicipal con número de folio **251263500005522** y con fecha del 20 de octubre del 2022, donde se solicita información relacionada a las actividades operativas y administrativas que se llevan a cabo al interior de este organismo operador.

Se anexa oficio de respuesta de **la gerencia operativa**, responsable de generar la información requerida

En espera que la información solicitada sea de utilidad, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"Compromiso De Todos"


L.c.c. Cristian Jesus Leyva Vazquez
Departamento de Comunicación, Acceso a la Información Pública y
Cultura del Agua



C.C.P. Archivo

**L.C.C. CRISTIAN JESUS LEYVA VAZQUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE JAPAME
PRESENTE**

LA CRUZ, ELOTA, SINALOA A 29 DE OCTUBRE DEL 2022

NÚMERO DE FOLIO 251263500005522 DONDE NOS SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION:

EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS, POZOS Y TANQUE, ¿ CUALES SON LOS PROBLEMAS DE MAYOR INCIDENCIAS, ASI COMO LOS QUE LE SIGUEN HASTA MENOR INCIDENCIAS?. POR FAVOR Y GRACIAS.

RESPUESTA

- EN PLANTAS Y POZO NO HAY MAYORES PROBLEMAS.
- EN TANQUES ELEVADOS Y SUPERFICIALES TANTO METALICOS COMO DE CONCRETO HIDRAULICO EL PRINCIPAL PROBLEMAS SON LAS FUGAS Y FILTRACIONES LOS DE MENOR INCIDENCIAS SON VALVULAS Y ARREGLOS HIDRAULICOS

ATENTAMENTE



ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBARREN JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y
GERENTE OPERATIVO Y TECNICO DE JAPAME ALcantarillado del Mpio. de Elota

C.C.P. ARCHIVO