

Dependencia: Japame
Sección: Dpto. de Comunicación, Acceso a
La Información Pública y Cultura del Agua
No. De oficio: 045/TRANSPARENCIA/2022
Asunto: Respuesta folio 251263500006622

La Cruz, Elota, Sinaloa a 03 de noviembre del 2022

C. Gilberto N L
Presente.

En relación a la solicitud presentada ante esta paramunicipal con número de folio **251263500006622** y con fecha del 20 de octubre del 2022, donde se solicita información relacionada a las actividades operativas y administrativas que se llevan a cabo al interior de este organismo operador.

Se anexa oficio de respuesta de **la gerencia operativa**, responsable de generar la información requerida

En espera que la información solicitada sea de utilidad, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"Compromiso De Todos"



L.c.c. Cristian Jesus Leyva Vazquez
Departamento de Comunicación, Acceso a la Información Pública y
Cultura del Agua

C.C.P. Archivo

**L.C.C. CRISTIAN JESUS LEYVA VAZQUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE JAPAME
PRESENTE**

LA CRUZ, ELOTA, SINALOA A 24 DE OCTUBRE DEL 2022

EN CONTESTACION AL OFICIO RECIBIDO EL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 CON NÚMERO DE FOLIO 251263500006622 DONDE NOS SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION:

¿QUE PRODUCTOS QUIMICOS ESTAN UTILIZANDO EN EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA PARA POTABILIZAR Y TRATAR EL AGUA?

RESPUESTA

LOS TRABAJOS PARA DESINFECCION DEL AGUA EN NUESTRAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO SE APLICA GAS CLORO, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% E HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%.

ATENTAMENTE



JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ELOTA

ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE
GERENTE OPERATIVO Y TECNICO DE JAPAME

C.C.P. ARCHIVO