

**Dependencia:** Japame  
**Sección:** Dpto. de Comunicación, Acceso a  
La Información Pública y Cultura del Agua  
**No. De oficio:** 046/TRANSPARENCIA/2022  
**Asunto:** Respuesta folio 251263500006722

La Cruz, Elota, Sinaloa a 03 de noviembre del 2022

**C. Gilberto N L**  
Presente.

En relación a la solicitud presentada ante esta paramunicipal con número de folio **251263500006722** y con fecha del 20 de octubre del 2022, donde se solicita información relacionada a las actividades operativas y administrativas que se llevan a cabo al interior de este organismo operador.

Se anexa oficio de respuesta de **la gerencia operativa**, responsable de generar la información requerida

En espera que la información solicitada sea de utilidad, me despido enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**  
"Compromiso De Todos"



JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ELOTA

**L.c.c. Cristian Jesus Leyva Vazquez**  
Departamento de Comunicación, Acceso a la Información Pública y  
Cultura del Agua

C.C.P. Archivo



# JAPAME

Compromiso de todas

## Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota

**L.C.C. CRISTIAN JESUS LEYVA VAZQUEZ**  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE JAPAME**  
**PRESENTE**

LA CRUZ, ELOTA, SINALOA A 24 DE OCTUBRE DEL 2022

NÚMERO DE FOLIO 251263500006722 DONDE NOS SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION:

¿DE QUE MATERIAL ESTA COMPUESTA LA RED DE SUMINISTRO (TUBERIAS) ASI COMO LAS FECHAS DE INSTALACION DE LA RED EN SUS DIFERENTES ETAPAS EN EL MUNICIPIO?. LA INFORMACION SE REQUIERE ANUALMENTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS. POR FAVOR Y GRACIAS

### RESPUESTA

LOS MATERIALES DE LAS TUBERIAS EN LAS REDES DE SUMINISTRO EN SU MAYOR PORCENTAJE ESTAN HECHAS DE PVC Y EN UN MENOR PORCENTAJES DE ASBESTO CEMENTO.

EN ESTE ORGANISMO OPERADOR NO SE TIENEN REGISTRO, NI SE LLEVAN ESTADISTICAS DE LAS FECHAS DE INSTALACION DE LAS TUBERIAS.

ATENTAMENTE



ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBERE  
GERENTE OPERATIVO Y TECNICO DE JAPAME

C.C.P. ARCHIVO